



KLASA: 406-07/23-01/20
URBROJ: 251-58-10211-23-13
Zagreb, 28.03.2023.

Evidencijski broj nabave: 326J-PMF/23

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI
POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave: *Izvedba radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa za potrebe objekta na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb*, evidencijski broj nabave: 326J-PMF/23, povodom zahtjeva gospodarskog subjekta za pojašnjenjem Priloga II – Troškovnika za zgradu 1 i za zgradu 2, dostavljamo pojašnjenje kako slijedi:

Pitanja:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

ZGRADA 1

1.4. TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA

6. Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke.

kom 4,00

7. Dobava, ugradnja i spajanje AKTIVNOG POE SWITCHA.

kom 1,00

Pitanje : Molimo dodatne podatke – tehničke karakteristike za opremu iz stavke 6. i 7.

ZGRADA 2

1.4. TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA

6. Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke.

kom 5,00

7. Dobava, ugradnja i spajanje AKTIVNOG POE SWITCHA.

kom 7,00

Pitanje : Molimo dodatne podatke – tehničke karakteristike za opremu iz stavke 6. i 7.

Odgovori:

Sukladno zahtjevu za dodatnim podacima (tehničke karakteristike opreme) u Prilogu II - Troškovniku za Zgradu 1. i Troškovniku za Zgradu 2., Naručitelj je predmetne stavke izmijenio u skladu s traženim informacijama i to kako slijedi:

ZGRADA 1

- u dijelu Troškovnika pod nazivom „E.ELT_troskovnik“, pod točkom „1.4. TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA“, u stavci pod rednim brojem 6. postojeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke,“ mijenja se u sljedeći tekst:

„Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke tehničkih karakteristika:

UniFi AP, AC, 802.11ac UAP uređaj. 3x3 MIMO 2.4G i 3x3 MIMO 5G AP s propusnošću do 1750Mbps i podržava 802.11a/b/g/n/ac. Sadrži 1 ugrađenu antenu (5dBi / 2.4G, 6.5dBi/5G) za domet do 100m. Ovaj uređaj u potpunosti podržava roaming i ima 3x 10/100/1000Mbps LAN s PoE IN na stražnjem portu i PoE OUT na jednom od prednjih portova - podržan je samo 802.3af izlaz.“

- u dijelu Troškovnika pod nazivom „E.ELT_troskovnik“, pod točkom „1.4. TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA“, u stavci pod rednim brojem 7. postojeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje *AKTIVNOG POE SWITCHA*“, mijenja se u sljedeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje *AKTIVNOG POE SWITCHA* tehničkih karakteristika: Unifi (26) Port Layer 2 Managed PoE + Rackmount UnifiSwitch. (24)1000Mbps Gigabit RJ45 porta + (2)SFP utora. Priključci 1-24 ubacuju ili 24V Passive PoE ili IEEE 802.3at/af 48V DC napajanje. U pasivnom PoE načinu rada ubrizgava do 17 W po priključku. U 802.3at načinu rada ubrizgava 50-57 V do maksimalno 34,2 W po priključku do maksimalnog ukupnog izlaza od 500 W. EdgeSwitch nudi opsežan paket naprednih značajki i protokola za prebacivanje sloja 2. Protok bez blokiranja: 26 Gbps, Kapacitet prebacivanja: 52 Gbps, Brzina prosljeđivanja: 38,69 Mpps, Dimenzija 485,04 x 44,45 x 285,6 mm 1U. Softver UniFi Controller omogućuje administratorima da konfiguriraju i nadziru UniFi Switch i druge UniFi uređaje pomoću grafičkog korisničkog sučelja.“

ZGRADA 2

- u dijelu Troškovnika pod nazivom „E.ELEKTRO“, pod točkom „1.4. TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA“, u stavci pod rednim brojem 6. postojeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke“, mijenja se u sljedeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje bežične pristupne točke tehničkih karakteristika: UniFi AP, AC, 802.11ac UAP uređaj. 3x3 MIMO 2.4G i 3x3 MIMO 5G AP s propusnošću do 1750Mbps i podržava 802.11a/b/g/n/ac. Sadrži 1 ugrađenu antenu (5dBi / 2.4G, 6.5dBi/5G) za domet do 100m. Ovaj uređaj u potpunosti podržava roaming i ima 3x 10/100/1000Mbps LAN s PoE IN na stražnjem portu i PoE OUT na jednom od prednjih portova - podržan je samo 802.3af izlaz.“
- u dijelu Troškovnika pod nazivom „E.ELEKTRO“, pod točkom „1.4. TELEFONSKA/INFORMATIČKA INSTALACIJA“, u stavci pod rednim brojem 7. postojeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje *AKTIVNOG POE SWITCHA*“, mijenja se u sljedeći tekst: „Dobava, ugradnja i spajanje *AKTIVNOG POE SWITCHA* tehničkih karakteristika: Unifi (26) Port Layer 2 Managed PoE + Rackmount UnifiSwitch. (24)1000Mbps Gigabit RJ45 porta + (2)SFP utora. Priključci 1-24 ubacuju ili 24V Passive PoE ili IEEE 802.3at/af 48V DC napajanje. U pasivnom PoE načinu rada ubrizgava do 17 W po priključku. U 802.3at načinu rada ubrizgava 50-57 V do maksimalno 34,2 W po priključku do maksimalnog ukupnog izlaza od 500 W. EdgeSwitch nudi opsežan paket naprednih značajki i protokola za prebacivanje sloja 2. Protok bez blokiranja: 26 Gbps, Kapacitet prebacivanja: 52 Gbps, Brzina prosljeđivanja: 38,69 Mpps, Dimenzija 485,04 x 44,45 x 285,6 mm 1U. Softver UniFi Controller omogućuje administratorima da konfiguriraju i nadziru UniFi Switch i druge UniFi uređaje pomoću grafičkog korisničkog sučelja.“

Napomena:

Sukladno svemu gore navedenom Naručitelj je izmijenio Priloge II – Troškovnik za zgradu 1 i Troškovnik za zgradu 2 u dijelu kagore navedeno te je izmjene označio drugom bojom. Novi troškovnici se sada nazivaju - Izmijenjeni Prilog II – TROŠKOVNIK – zgrada 1 – 28.03.2023 i Izmijenjeni Prilog II – TROŠKOVNIK – zgrada 2 – 28.03.2023.

Gospodarski subjekti se upućuju da prilikom predaje ponuda predaju posljednji, Izmijenjeni Prilog II – TROŠKOVNIK – zgrada 1 – 28.03.2023 i Izmijenjeni Prilog II – TROŠKOVNIK – zgrada 2 – 28.03.2023.

Nadalje, Naručitelj također, sukladno članku 5.b) stavku 18. i 19. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova (NN 126/21, 19/22 i 132/22) produžuje i rok za dostavu ponuda razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene. **Rok za dostavu ponuda i rok za otvaranje ponuda produljuje se** s datuma 05.04.2023. u 13:00 sati **na datum 12.04.2023. u 11:00 sati**.

Sukladno navedenome, Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda, mijenja rok u točki 7.4. „Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda“ (sve izmjene označene drugom bojom).

Svi ostali uvjeti u Pozivu na dostavu ponuda i Troškovniku ostaju nepromijenjeni.

S obzirom na sve gore navedeno, Naručitelj ovo Pojašnjenje 28.03.2023., kao i Izmijenjeni Prilog II – TROŠKOVNIK – zgrada 1 – 28.03.2023, Izmijenjeni Prilog II – TROŠKOVNIK – zgrada 2 – 28.03.2023 pod zajedničkom mapom naziva: „*Izmijenjeni Prilog II – troškovnici - zgrada 1 i 2 – 28.03.2023. zip*“, te Izmijenjeni Poziv na dostavu ponuda br. 4., bez odgode stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama EOJN RH i na web stranici Naručitelja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET